

(3) 担当部署

計画の 担当部署	名 称	東京都美術館 企画調整課
	電 話 番 号 等	03-3823-6921
公表の 担当部署	名 称	東京都美術館 企画調整課 管理係
	電 話 番 号 等	03-3823-6921

(4) 地球温暖化対策計画書の公表方法

公表方法	ホームページで公表	アドレス： https://www.rekibun.or.jp/about/activity/environment/
	窓 口 で 閲 覧	閲覧場所： 東京都美術館
		所在地： 東京都台東区上野公園8番地36号
		閲覧可能時間 9：30～17：30
	冊 子	冊子名：
入手方法：		
そ の 他	アドレス：	

(5) 指定年度等

指定地球温暖化対策事業所	2013 年度	事業所の使用開始年月日	2012 年 4 月 1 日
特定地球温暖化対策事業所	2015 年度		


2 地球温暖化の対策の推進に関する基本方針

平成24年4月にリニューアルオープンした当館では高効率機器への更新により既に省エネ化が図られております。これらの機器設備の特性及び特長を活かした運転方法を見つけ出し、更に省エネを推進検討。

- 1, 空調設備-----運転時間の短縮、運転方法の適正化、夜間電力の活用、設定温湿度の省エネ適正化。
- 2, 照明設備-----点灯時間の短縮、不必要照明の消灯計画、調光設備の待機電力削減対策、LED照明移行化。
- 3, 給湯設備-----季節ごとの温度設定、運転調整。
- 4, 電気設備-----夜間電力のフル活用により契約電力の縮小、ピークカット時間の延長及びカット電力の増量。
- 5, エネルギー管理-----BEMSの活用。

再エネの導入・利用に関する取組みについて：
平成24年4月のリニューアル時に太陽光発電設備（80kw）を設置、以来継続運用し自所内電力として利用。
31年度年間発電電力量 97kwh

3 地球温暖化の対策の推進体制



4 温室効果ガス排出量の削減目標（自動車に係るものを除く。）

(1) 現在の削減計画期間の削減目標

計画期間	2020 年度から 2024 年度まで			
削減目標	特定温室効果ガス	FHF蛍光灯をLED照明灯へ更新、可能な限りの各空調機・パッケージ・ファンコイルの運転時間短縮、現省エネ機器の特長を活かした高効率な運転を実行し、総量削減義務予定の17%以上の削減を目標に各係・各部署一体となって省エネ対策を実施遂行する。		
	特定温室効果ガス以外の温室効果ガス	さらなる節水を呼びかけ、蓄熱槽の水の入替等は、水質管理により極力少なくして、その他ガスを現状2%以上削減した状態を維持する。		
削減義務の概要	基準排出量	3,566 t（二酸化炭素換算）/年	削減義務率の区分	I-1
	排出上限量（削減義務期間合計）	14,800 t（二酸化炭素換算）	平均削減義務率	17%

(2) 次の削減計画期間以降の削減目標

計画期間	2025 年度から 2029 年度まで	
削減目標	特定温室効果ガス	第3計画期間の対策に加え熱源器省エネ手法として熱交換器のジャケット装着による保温、チラー冷却フィンへの散水による運転の効率化等検討推進する。
	特定温室効果ガス以外の温室効果ガス	前年度対策同様、さらなる節水を呼びかけ、蓄熱槽の水の入替等は、水質管理により極力少なくして、その他ガスを現状2%以上削減した状態を維持する。

5 温室効果ガス排出量（自動車に係るものを除く。）

(1) 温室効果ガス排出量の推移

単位：t（二酸化炭素換算）

		2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度
特定温室効果ガス (エネルギー起源CO ₂)		3,316	3,239	3,242	3,278	3,161
その他ガス	非エネルギー起源 二酸化炭素 (CO ₂)					
	メタン (CH ₄)					
	一酸化二窒素 (N ₂ O)					
	ハイドロフルオロカーボン (HFC)					
	パーフルオロカーボン (PFC)					
	六ふっ化いおう (SF ₆)					
	三ふっ化窒素 (NF ₃)					
上水・下水		17	16	17	19	16
合計		3,333	3,255	3,259	3,297	3,177

(2) 建物の延べ面積当たりの特定温室効果ガス年度排出量の状況

単位：kg（二酸化炭素換算）/㎡・年

	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度
延べ面積当たり 特定温室効果ガス 年度排出量	87.8	85.8	85.9	86.8	83.7

6 総量削減義務に係る状況（特定地球温暖化対策事業所に該当する場合のみ記載）

(1) 基準排出量の算定方法

<input type="radio"/> 過去の実績排出量の平均値	基準年度：（ ）
<input checked="" type="radio"/> 排出標準原単位を用いる方法	
<input type="radio"/> その他	算定方法：（ ）

(2) 基準排出量の変更

	前削減計画期間	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
変更年度						

(3) 削減義務率の区分

削減義務率の区分	I - 1
----------	-------

(4) 削減義務期間

2015年度から	2019年度まで
----------	----------

(5) 優良特定地球温暖化対策事業所の認定

	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
特に優れた事業所への認定					
極めて優れた事業所への認定					

(6) 年度ごとの状況

単位：t（二酸化炭素換算）

		2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	削減義務期間合計
決定及び予定の量	基準排出量(A)	3,566	3,566	3,566	3,566	3,566	17,830
	削減義務率(B)	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	
	排出上限量(C = ΣA - D)						16,405
	削減義務量(D = Σ(A × B))						1,425
実績	特定温室効果ガス排出量(E)	3,316	3,239	3,242	3,278	3,161	16,236
	排出削減量(F = A - E)	250	327	324	288	405	1,594

(7) 前年度と比較したときの特定温室効果ガスの排出量に係る増減要因の分析

増減要因	<input type="checkbox"/> 削減対策	<input type="checkbox"/> 床面積の増減	<input type="checkbox"/> 用途変更
	<input type="checkbox"/> 設備の増減	<input checked="" type="checkbox"/> その他	
具体的な増減要因	新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から3月に臨時休館を実施したため減少した。		

7 温室効果ガス排出量の削減等の措置の計画及び実施状況（自動車に係るものを除く。）

対策 No.	対策の区分		対策の名称	実施時期	備考
	区分 番号	区分名称			
	【特定温室効果ガス排出量の削減の計画及び実施の状況】				
1	310400	31_エネルギー使用量の管理	夜間電力使用の強化(昼間ピークカット電力)	2013年度 実施済	2013年3月に契約電力を3,000kwから2,350kwへ変更
2	140200	14_給排水設備の管理	夏期の便座保温切り・温水低(ウオッシュレット)	2013年度 実施済	
3	150200	15_照明設備の運用管理	閉館後、照明の早めの消灯	2013年度 実施済	夜間清掃後、こまめな連絡による消灯
4	170100	17_負荷平準化対策	空調機の順次運転及び運転時間の短縮	2013年度 実施済	熱源供給の負荷平準化及び始動電流の平準化
5	130100	13_空気調和の管理	空調機使用時のみのみこまめなスケジュール運転	2013年度 実施済	荷受け広間休憩室
6	150200	15_照明設備の運用管理	調光設備の待機電力の削減	未定	
7	150200	15_照明設備の運用管理	FHF蛍光灯をLED照明灯に更新	2019年度 一部実施済	地下3階一部エリア
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

7 温室効果ガス排出量の削減等の措置の計画及び実施状況（自動車に係るものを除く。）

対策 No	対策の区分		対策の名称	実施時期	備考
	区分 番号	区分名称			
17					
18					
19					
20					
		(再生可能エネルギーの設備導入及び利用の状況)			
71					
72					
73					
		【その他ガス排出量の削減の計画及び実施の状況（その他ガス削減量を特定温室効果ガスの削減義務に充当する場合のみ記載）】			
81					
82					
83					
		【排出量取引の計画及び実施の状況】			
91	180100	18_排出量取引	超過削減量の充当	整理期間	必要に応じて行う
92					
93					

8 事業者として実施した対策の内容及び対策実施状況に関する自己評価（自動車に係るものを除く。）

当事業所美術館は、平成24年4月にリニューアルオープンし、最新の高効率機器への更新により既に省エネ化が図られております。

当館の特有の課題としては、展示室が大半を占めており、室内温湿度の設定は対人間ではなく対美術作品の保護が優先されるため、特に企画展示室においては、設定温湿度（20℃～24℃・50%～57%）が指定され、真夏・真冬の過酷な外気条件の中で、しかも入場者多数の時は、設定温湿度維持するために、その展覧会期間中は省エネ運転ができないことがあります。

しかし、その条件の中においても、これらの高効率機器設備の特性及び特長を活かした運転方法を検討し、日頃から環境配慮の更なる省エネ化を以下の様に推進実施しております。

- 1, 空調設備-----季節、時期に応じできる限り運転時間の短縮を計画し、きめ細かなタイムスケジュールに組換え実施、運転方法としては、夜間電力の活用、設定温湿度の適正化し省エネ運転を実施。
- 2, 照明設備-----照明は適材適所で、できるだけ点灯時間を短縮し、きめ細かなタイムスケジュールに組換え実施及び不必要照明の計画消灯。
- 3, 給湯・その他の設備--季節ごとの給湯温度設定・便器便座保温調整・ウォシュレット洗浄水温度の調整運転実施。
- 4, 電気設備-----夜間電力のフル活用により契約電力を縮小し、東電とのピークカット時間調整契約の継続。
- 5, 熱源設備-----各空調機・パッケージ・ファンコイルの設定温湿度を省エネ・最適化に調整設定し、こまめなタイムスケジュールで運転し、冷水・温水・加湿水の平準化及び負荷安定化を図る。
- 6, 推進体制-----毎月開かれるスタッフ会議の中で省エネ委員会を設け、毎月の光熱水使用量の報告をし、各係・部署の協力をとりまとめ、温暖化対策の推進に向けた協議を行う。

再エネの導入・利用に関する取組みについて：

再エネ導入・利用については、平成24年のリニューアル時に太陽光発電設備（80kw）を設置、以来継続運用し館内電力として利用している。平成31年度は、年間発電電力量97千kwを利用した。

なお、発電性能を維持するため半年に1回、メーカーによる保守点検を実施した。